



DEMOKRATSKA FRONTA

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće Grada Sarajeva
Predsjedavajući, Jasmin Ademović n/r
Gradonačelnica, Benjamina Karić rođ Londrc n/r

U skladu sa članom 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09) ovim putem podnosim

VIJEĆNIČKU INICIJATIVU

Omogućiti finansijsku podršku za JU OŠ, „Nafija Sarajlić“ radi instaliranja novog sistema vatrodjave.

Na ovaj način škola bi obezbjedila sigurnost djece i objekta škole. U prilogu je i predračun ovlaštene firme za ove poslove.

Obrazloženje: JU OŠ, „Nafija Sarajlić“ obratila se sa molbom da usljed nedostatka sredstava Gradska uprava pruži finansijsku podršku u cilju unapređenja sigurnosti objekta škole. Nadam se da će inicijativa biti pozitivno ocjenjena.

Sarajevo, 28.06.2022

Marijela Hašimbegović dia
vijećnica Demokratske fronte

Ponuda br.: 11-3-1761

Izrada vatrodajnog sistema

Datum ponude: 12.01.2022
 Važi do: 12.02.2022

Ponudu kreirao:

Haris Masleša, BSc.ing.el.
 Telefon: 033/657-999
 Mobitel: 061/599-455
 Email: haris.maslesa@unilab.ba

JU Osnovna škola "Nafija Sarajlić"

Patriotske lige 59
 71000 Sarajevo

Objekat: Patriotske lige 57

Kontakt osoba:

Aida Petković
 Telefon: 061 961 601
 Email:

RB	Artikal/Opis	Kol.	Jed.	Cijena	PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	Mikroprocesorska vatrodajna centrala GEKKO-1 Mikroprocesorska vatrodajna centrala: grafički LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja sistema i upravljanje istim, 1 komandna analogno adresabilna petlja od max. 125 adresabilnih elemenata po petlji, 2 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene, 2 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A @ 240V AC, 1 relejni izlaz (COM-NC) za grešku 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A @ 240V AC, 16 LED indikatora alarma za 16 vatrodajnih zona, prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/9Ah, centrala ima mogućnost priključenja na grafički softver za vizuelizaciju požarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji centrale), bijelo kućište	1,00	kom	1050,00	17%	178,50	1228,50
2.	Akumulator 12V/7Ah	2,00	kom	30,00	17%	10,20	70,20
3.	Detektor dima optički adresabilni NB358D-S-LED Adresabilni detektor dojave požara sa podnožjem, spajanje na kompatibilnu adresabilnu petlju vatrodajne centrale, optički, fotoelektrična detekcija dima, 2 LED diode za vidljivost statusa javljača od 360°, 2-žilni, radna temperatura -10°C do +50°C	41,00	kom	46,00	17%	320,62	2206,62
4.	Ručni javljač požara - adresabilni GFE-MCPE-A	3,00	kom	52,00	17%	26,52	182,52
5.	Sirena VD VALKYRIE AS crvena unutrašnja - adresabilna	1,00	kom	67,00	17%	11,39	78,39
6.	Sirena VD sa bljeskalicom VALKYRIE ASBI IP65 adresabilna Adresabilna vatrodajna sirena sa bljeskalicom, ugrađen izolator petlje, za vanjsku montažu, IP65, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -25...+70 ° C, certificirana po EN 54-3 Type B standardu	1,00	kom	148,00	17%	25,16	173,16
7.	Instalacioni materijal kablovi, kanalice i sitni instalacioni materijal	1,00	kom	980,00	17%	166,60	1146,60
8.	Radovi izrada intsalacije i montaža opreme programiranje sistema i puštanje u rad obuka korisnika u rukovanju sistemom	1,00	kom	1400,00	17%	238,00	1638,00

	Veleprodajna vrijednost :	5.747,00
Slovima	Vrijednost bez PDV	5.747,00
šesthiljadaesedamstotinadvaesettri KM i 99/100	+ PDV	976,99
	Za plaćanje (sa PDV)	6.723,99

Način isporuke: Ugradnja sistema

Garancija na opremu: 12 mjeseci od dana puštanja sistema u rad.

Servis osiguran kod Unilab d.o.o. Sarajevo.

Od garancije se izuzimaju posebne okolnosti, kao što su udar groma, poplava, krađa opreme sa objekta, namjerno i nasilno oštećenje.

Ponudu izdao

M.P.

Potpis ovlaštenog lica